

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

27.12.12г.

08-20 **Без эл. снабжения:**
Любучаны: ЖВО-котельная, очистные
ж/д Ул.Спортивная 15,17

09-20 **Электроснабжение восстановлено**

Причина отключения:

Повреждена КЛ 10 кВ ПС 624(Институт иммунологии) Ф.9