**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**04.02.13**

**19-15** **Без эл. снабжения:**
Гагарина д.46-78, 100,100а,102
Маркова д.1,3,5,7,9,11
Школа № 8, д/с № 19

**21-07** эл.снабжение восстановлено, кроме д.46-56, шк.№ 8

**21-50** **Эл. снабжение полностью восстановлено.**

**Причина отключения:**
РП-54 РУ-6кВ отключился по защите МВ ф.ТП-531
Вышла из строя КЛ-6кВ «РП 54- ТП 531»
Запитали с РП-55

**23-20** **Без эл.снабжения:**
Котельная № 11,12, ЦТП-3 ,стар.воздуходувка /
ж/д по ул.Чехова 1,3,5,26,35,37,39,41,43 /
Ильича д.30-38 / РП-52
Вокзальная д.1,-4 /
Набережная д.3, Новослободская д.5,7 /

Част.сектор Ровки, ул.Советская,Пушкина -- РП-51

**24-00** **запитали РП-51**

**05.02.13**
**00-20** **эл.снабжение восстановлено , запитали РП-52**

**Причина отключения:**
РП-51,РП-52 откл. по защите МВ ф.4 к.1,2 ПСТ 187
Повреждение КЛ-6кВ РП 51- ф.4 к.2 ПСТ 187
РП 52- ф.4 к.1 ПСТ 187
РП-51, РП-52 включили СМВ