

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

30.06.13

14-45 Без эл. снабжения:
Васькино: КНС, д.29,30,31

Причина отключения:
Аварийное отключение МВ в ЦРП-4 ф.ТП 279,278
Повреждена КЛ 6кВ ТП 279 - 278

17-35 Электроснабжение полностью восстановлено

18-0 Без Эл.снабжения:
Крюково – очистные сооружения

Причина отключения:
Аварийное отключение ф.14 принадлежащая Подольским
электрическим сетям – филиал ОАО «МОЭСК»

19-50 Электроснабжение полностью восстановлено

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

28.06.13

20-20 **Без эл. снабжения;**

Любучаны: больница
п.Октябрьский ул. Лесная, Зелёная, Спортивная,
Заводская, Парковая,

Причина отключения:

Аварийное отключение ЛЭП 6кВ ПС-4 – ТП 258, 464, КТП 302 принадлежащая Подольским электрическим сетям – филиал ОАО «МОЭСК», ЗАО «Чеховская электросеть» оказывала помощь в восстановление ЛЭП с привлечением а/техники

29.06.13

9-30 запитали больницу

13-20 **Электроснабжение полностью восстановлено**

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

26.06.13

1 -50 Без эл. снабжения;

Мещерское 1-е отделение б-цы Яковенко, КПП
Пос. рабочий Ч/С , жил. Дома (5-ти этажные)14,15,12а

Причина отключения:

Повреждена КЛ-6кВ РП71—ТП703

4-00 Электроснабжение полностью восстановлено

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

24.06.13

18 -00 Без эл. снабжения;

котельная № 11;

вкл.18-45

Чехова 1,3,5 Вокзальная 4, Набережная 3, ;

Причина отключения:

Автоматически откл. по защите МВ ф14 РП52

Повреждена КЛ-6кВ ТП560—ТП516

19-20 Электроснабжение полностью восстановлено

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

19.06.13

17-00 **Без эл. снабжения :М-рн.** Верхнее Зачатье- ул.Бирюзовая, Тульская, Русская,Лесная,Очаковская,Газопроводная,Сетевая,Церковная Горка, Дуговая.

**Причина отключения: КТП 617 подозрение на неисправность ТР-ра 630 кВа
Испытали эл. лабораторией силовой тр-р.Включили в
работу.**

20-35 **Эл. снабжение восстановлено.**

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

04.06.13

18-35 Без эл. снабжения:

ЦТП-6, очистн. сооружения,

ж/д. по ул. Чехова 2, 2а, 4, 6а, 6, 9, 10, 12 - частично

Вишнёвый бульвар 2, 5, 6, 7 - частично

Част. сектор – Вишневая д. 30-40; Сенная д. 9, 14, 15

Причина отключения:

Автоматически откл. по защите МВ 2.1 10кВ ПСТ 702

Повреждена КЛ-10кВ «РП 10-1 – ф.2 ПСТ 702»

19-10 Электроснабжение полностью восстановлено

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

01.06.13

23-20 Без эл. снабжения:
Полиграфистов9-25, Весенняя 9-22

Причина отключения:

Повреждена КЛ ТП10-12—10-14, КЛ10-14-10-14а(абонентская)

02.06.13

4-20 электроснабжение восстановлено полностью.