

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

09.11.13г.

1-35 Без эл. снабжения:

Гагарина 26,32,36,42,44,128 –частично	вкл.	2-10
ЦРБ 2	-----	2-35
Комсомольская 1-17 частично	-----	2-20
Гагарина 46-56	-----	3-00
Гагарина 60—100	-----	3-30

Причина отключения:**Повреждены: ТП 539 РУ 6 кВ яч1 концевая воронка и КЛбкВ.ТП538-539****3-30 Эл. снабжение восстановлено. полностью**