

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**01.10.13г.**

**14-30**      **Без эл. снабжения**  
Котельная № 14,  
Школа № 4, д/с № 2, ОВД  
ж/д.по ул.Чехова д.26,65, 81а,б, Дружба д.16,18,20  
ч/с.Солнышевская, Новосельская

**Причина отключения:**

РП-51 РУ-6кВ отключился по защите МВ ф. ТП 578  
Повреждена КЛ-6 кВ « ТП 576- ТП 558»

**15-55**      **Эл. снабжение восстановлено. полностью**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**07.10.13г.**

**05.05**

**Без эл. снабжения**

Чехов д.2- частично

Вишневый бульвар д.2, 4, 4а

Част.сект. ул.Заводская,Рабочая,Водопроводная,Литейная

Рынок «Чеховский»

**Причина отключения:**

РП 10-1 РУ-10кВ отключился по защите МВ ф. ТП 10-40

Повреждена КЛ-10 кВ «ТП 10-54 – 10-52»

**06-35**

**Эл. снабжение восстановлено. полностью**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

22.10.13г.

21-25

**Без эл. снабжения**

ЦТП-1;5;7;8 ВЗУ-3; котельная № 9

Лопасненская д.1-8,Московская 81,83,100,101,101а,б;Береговая 38-43

Весенняя 2,9/1,9/2,13-32, Ильича 37-39,Дружбы 16-20

Полиграфистов 15-29, Чехова 73-79

Част.сектор Офиц.,пос.Мкр Лопасня, ул.Офицерская,Центральная

Первомайская, Лесная

**Причина отключения:**

Погашение по 110кВ на ПСТ 567

22-55

**Эл. снабжение восстановлено. полностью**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**26.10.13г.**

13-15      **Без эл. снабжения**  
Офиц.пос. д.35,а,б,г, 41 Воротынского д.16 15 и т.д.

**Причина отключения:**

У д.31 на участке опиливали дерево и оно упало на ВЛ-0,4кВ произошло К.З. и схлест ВЛ ТП 10-68 РУ-0,4кВ сгорел пинцет правый нижний Вызвана бриг.и а/вышка.

19-50      **Эл. снабжение восстановлено. полностью**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

28.10.13г.

**20-10 Без эл. снабжения:**  
ЦРБ-1 ( частично), ЦТП – 2,13,9,10, ВЗУ – 3, котельная 14  
ОВД дежурная часть  
Ул.Молодёжная 3,5,7  
Мира 5,6,7,8,10  
Полиграфистов 11/1,11/2  
Дружбы 1а, 2,4,6,6/1, 8/1,8/2, 16,18,20  
Чехова 81 а,б.63,65  
Частный сектор : ул.Новая, Юбилейная, Береговая, Новосельская,  
Солнышевская, Родниковая , Мгистральная , Трудовая, Дорожная,  
Ленинская, Крупская, Чапаева, Садовый проезд, Пушкина

20-50 запитали ЦРБ-1, ВЗУ-3, ЦТП-9,  
Молодёжная 11/1,11/2, Молодёжная 3,5,7  
Дружбы 1а, 2,4,6,6/1, 8/1,8/2,

**Причина отключения:**  
**Повреждена КЛ 6 кВ ПС 187 – РП 51 ф2к1**

**21-45 Эл. снабжение восстановлено. полностью**