

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

18.01.13

- 16-10** **Без эл. снабжения:**
п.Крюково ж/д.№1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15.Д/сад№30,Школа.
- 20-10** **Электроснабжение частично восстановлено (в работе ТР-Р №1)**
- 20-50** **Эл. снабжение полностью восстановлено.**

Причина отключения:

Повреждена концевая муфта КВЛ 6 кВ ПСТ 654 КВЗ—ТП 2.
Повреждена каб. перемычка ТР-Р №2—РУ 0,4 кВ.

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

21.01.13

08-20 **Без эл. снабжения:**
Ул.Полиграфистов 21,23,23/2,27, подкачка ВКХ Д/С №51,
Ул.Центральная 29А,29/1,31-35.

09-20 **Эл. снабжение полностью восстановлено.**

Причина отключения:

Вышла из строя КЛ 10 кВ: ТП 10-13—ТП 10-71

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

23.01.13

- 19-15** **Без эл. снабжения:**
ж/д по ул. Лопасненская д.10; 11
ул. Дружбы д.2а,6,6/2,8,13,15,21,22
ул.Московская д.79/6,79/1,81
Советская пл.д.5
- 20-05** эл.снабжение восстановлено, кроме Дружбы д.21,Советская пл.д.5
- 21-25** **Эл. снабжение полностью восстановлено.**

Причина отключения:

РП 10-2 РУ-10кВ по защите откл. МВ ф.ТП 10-56

Вышли из строя КЛ 10 кВ: ТП 10-11—ТП 10-9

ТП 10-11- ТП 10-8