

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».**

**24.02.14**

**23-30 Без эл. снабжения:**

**РП 10-2 Ф6. : ТП 10-56(Т2),10-57,10-15,10-9(Т2), 10-25 (Т2),10-22,10-58(Т1),10-8 (Т1),  
10-28 (Т1),10-30 ,10-31 (Т1),10-10 (Т2),10-32 (Т1),10-23(Т2),10-27(Т1).**

**РП 10-3 Ф8. : ТП 10-42 (Т2),10-48 (Т2),10-80 (Т2).**

**ТП 10-14 Ф 10.: ТП 10-14,10-12(Т2),10-16,10-71,10-72 (Т2),10-41,10-24.**

**РП 10-4 Ф32 .: ТП 10-66 (Т1),10-65 (Т2),10-33,10-13 (Т1),10-20,10-50 (Т2)**

**Причина отключения: Сработала защита на ПСТ 567 (МОЭСК).Отключилась 1 секция шин Ф.6,8,10,32.**

**25.02.14**

**01-30 Эл. снабжение восстановлено. (кроме ТП 10-25,10-23,10-22:ЦТП 8, ул.Береговая 34,35,36,36А,38,39,40,41,42,43.,АМТС ул. Береговая).**

**02-30 Эл. снабжение полностью восстановлено.**

**ТП 10-23 яч. 10 повреждена концевая воронка ф. ТП 10-22.**