

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**03.07.14**

**18-00**

**Без эл.снабжения : ЦТП №6,Чехова 2,4 А,6А, 6,10,12,12А-  
В-бульвар 2А,3А,3,4,5А,5в,5,6,7,8,9- частично.  
Очисные сооружения (ТП 10-6,10-7)  
ч/с ул.Сенная,Солнышевская.**

**18-30 Эл. снабжение восстановлено кр. В-бульвар 2А,3А,3,4,Чехова д 2.**

**18-50 Эл. снабжение полн. восстановлено.**

**Причина отключения: при проведении земляных работ повреждена КЛ 10 кВ РП 10-1—ТП 10-4.**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**08.07.14**

**06-20      Без эл.снабжения : ул.Лопасненская 10,Московская 79 (1-7п)**

**08-00      Эл. снабж. восстановлено:Лопасненская 10,Московская 79 5,6,7п.**

**13-20      Эл. снабж.восстановлено:Московская 1,2 п.**

**Причина отключения: ТП 10-9 РУ 0,4 кВ ф. ул.Московская 79 4п  
вышла из строя н/в КЛ,Т-Р №1 сгорел В/в  
ПН,8 ПН- 250А.**

**В ТП 10-9 РУ 0,4 кВ произвели замену ПН,замену изоляторов на  
отх. рубильниках, произвели монтаж временной КЛ 140 м с  
подкл в РУ 0,4 кВ.**

**17-35      Эл. снабж. восстановлено.**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

**08.07.14**

**19-05    Без эл.снабжения : ул.Чехова 24, 26,28 Солнышевская 3А,  
Ул.Первомайская, Речной тупик.**

**Причина отключения: РП 51 яч.9 автом откл. МВ ф. ТП 578  
Вышла из строя КЛ 6 кВ РП 51—ТП 578.**

**20-50       Эл. снабж. восстановлено, абоненты запитаны с резерва.**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .**

*13.07.14*

**7-30 Без эл.снабжения : Таллалихино жилые дома №1-4, котельная**

**9-30 Потребителей запитали по резерву**

**Причина отключения: на ПС 399 ( Оксина) отключился по защите  
МВ. Неисправна КЛ 6кВ. ПС399 ф.4**

**17-20 Без эл.снабжения : Столбовая ул. Школьная д.№5,7,9 ул. Малая**

**д.№23 ; ч\с ул Транспортная**

**18-15 Электроснабжение восстановлено.**

**Причина отключения: Автоматически отключился контактор на**

**Трансформатере от нагрузки.**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».**

**19.07.14**

**7-30      Без эл.снабжения : Васькино ж/д № 29,30,31,КНС.**

**Причина отключения:ЦРП 4 автом отключился по защите МВ ф.  
ТП 278.Под подозрением КЛ 6 кВ : ТП 278-279  
КЛ- испытана Эл. лабораторией.**

**11-35**

**После испытания Эл. лабор. КЛ- вкл. в нагрузку.  
Электроснабжение восстановлено.**

## Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

**21.07.14**

**19-20 Без эл.снабжения :**

ЦТП-6, насосная подкачка, ж/д.по ул.Чехова д.2-6 , Вишневый б-р д.2-12  
Час.сек. ул.Заводская,Луговая,Литейная,Водопроводная, Рабочая

**Причина отключения:**

Повреждены 4 КЛ-10кВ компанией «Стройтек»  
РП 10-1- ТП 10-62; РП 10-1 – ТП 10-4; РП 10-1 – ТП 10-62;  
РП 10-1 – ТП 10-40

**22.07.14г.**

**01-45 Электроснабжение восстановлено.**