

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

10.01.14.

11-05 Без эл. снабжения: ЦТП№2, ЦТП №9, ЦТП№13, Молодежная 3-19 (нечётные)
номера) Мира 3,5,7.10 , Дружба 2-20 (чётные)

11-25 . запитали ЦТП №9, ЦТП№13, дома по ул. Молодёжной, Мира.

11-55 **эл.снабжение восстановлено полностью**

Причина отключения: КЛ 6кВ ТП504—ТП556-неисправна.

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

13.01.14.

18-40 Без эл. снабжения:
Комсомольская частично в д.7,10,11,13,15, общеж.д.3 и 4
Част.сек. частично ул. Джон Рида

19-45 эл.снабжение восстановлено полностью

Причина отключения:
РП 54 РУ-6кВ откл.по защите МВ ф.ТП 528
Повреждена КЛ-6кВ «ТП 528- ТП 551»

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

24.01.14.

22-05

Без эл. снабжения:

ЖВО: ЦТП-2,9,10.13, КНС-6. ВЗУ-3,6 ЦРБ-1

Насосная подкачки.

Жилые дома по

Ул.Московская 86-95

Молодёжная 4-16

Мира5-10

Дружба 1-20

Частный сектор:ул.Солнышевская, Ольховая ,Летняя,Нагорная,
Магистральная,Трудовая, Береговая,Новая,Юбилейная, Почтовая,
Офицерская,Лесная,Октябрьская,

22-55

эл.снабжение восстановлено полностью

Причина отключения:

Повреждена КЛ-6 ПС 187 Ф2к2 РП 53

22-20

подали напряжение ЦРБ-1

22-25

Подали напряжение КНС-4, ЦТП-4, Московская,Молодёжная

22-30

подали напряжение Мира5-10, Дружба 1-20.Частный сектор

22-55

электроснабжение восстановлено полностью

Причина отключения:

Аварийное отключение МТЗ от МВ на ПС 187 ф2к1,2

Повреждена КЛ 6 кВ ПС 187 ф2к2 – РП 53