

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

10.04.11г.

Без эл. снабжения:

7-30

пос. Любучаны: ул. Заводская 4,7,9,10.
ул. Спортивная 7,9,10,11,13.
Дет.сад, нач. школа,детск.поликлиника.

15-30

Электроснабжение восстановлено полностью

Причина отключения:

ПСТ 624 (Институт Иммунологии) автом. отключ. МВ Ф 9.
ТП 9 РУ 10 кВ попадание воды на шинный мост, в связи с протечкой кровли.
Совместно с ремонтной бригадой института инженерной иммунологии
произвели осмотр оборудования, ремонт изоляторов, замену диэлектрических
прокладок под изоляторами.

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

18.04.11г.

- 16-50** **Без эл. снабжения:** Д/С «Олимпийский»- 1ввод
Ресторан «Садко», пиццерия
частн.жил.сектор: МКР.Лопасня: ул.Авдеева, Степанидина, Крымская,
Ягодкина, Рябиновая, Платонова.
Офицерский пос.: ул.Воротынского, Дубки, М-Офицерская
- 18-30** **Электроснабжение восстановлено полностью**

Причина отключения:

В РП 10-4 автономно откл. МВ ф.БКТП 10-65, произвели обход ЛЭП, устранили обрыв, схлёсты. Прозвонили мегаометром КЛ, вкл. повторно МВ, ф. нагрузку принял.

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

18.04.11г.

17-00

Без эл. снабжения: ЦРБ № 1- частично,
ВЗУ №6, скв 13,14.

частн.жил.сектор: Большая Каменная, Почтовая, Летняя, Нагорная,
Ольховая,
Школа №1, ул. Молодежная 1/4,2.

17-30

Электроснабжение восстановлено полностью

Причина отключения:

ПСТ 187 автом. откл. МВ Ф.15 К1, К2.
Вышла из строя КЛ 6 кВ ПСТ 187-РП 53 Ф.15 К1

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 6-89-73

22.04.11г.

10-00

Без эл. снабжения: ЦТП №1, Д/с №11, ЖРЭУ №1
ж.дома ул. Полиграфистов д.9,10,13а,13б,14,12.
Ул. Дружбы д.1А.

10-40

Электроснабжение восстановлено полностью

Причина отключения:

Вышла из строя КЛ 10 кВ «ТП 10-20- ТП 10-50».

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 6-89-73

26.04.11г.

5-45 **Без эл. снабжения:** Котельная 13,больница №2,
ул.Гагарина 26,32,36,42,44,110,116,118,120,122,124,126,128
д/с №18,№16,школа №5.

6-40 **Электроснабжение восстановлено полностью**

Причина отключения:

ПСТ 382 автом откл. МВ Ф. 41.

Вышла из строя КЛ 6 кВ «ПСТ 382—РП 55 Ф.41».