

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

18.08.11г.

- 17-50** **Без эл. снабжения :** ЦТП№6
частично дома по ул.Вишневу. б-р д.2а,б,3, 5а,6,7,8,9,4
ул.Чехова д.2,6,10,12
част.сектор ул.Сенная,14,15,20. Садовая д.34 , Гостиница Олимпийская
- 18- 15** **эл. снабжение восстановлено.** ЦТП №6.
Гостиница Олимпийская
част.сектор ул.Сенная,14,15,20. Садовая д.34, Луговая, Водопроводная.
- 19-35** **эл. снабжение восстановлено полностью.**

**Причина отключения: вышли из строя 2КЛ-10кВ
« РП10-1-ТП10, ТП10-62—ТП10-63**

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

17.08.11г.

16-30

Без эл. снабжения :

частично дома по ул.Вишневу. б-р д.2а,б,3, 5а,6,7,8,9

ул.Чехова д.2,6,10,12

част.сектор ул.Сенная,14,15,20. Садовая д.34

17-35

эл. снабжение восстановлено.

**Причина отключения: вышла из строя КЛ-10кВ
« ТП 10-5 – ТП 10-3»**

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

11.08.11г.

17-30 Без эл. снабжения : Любучаны: частный жил сект. Ул. Лесная, ул. Зелёная,
Дачная , Новая Ж/С : Заводская1-14, Парковая 8,10 ,

19-35 запитали очистные
21-25 эл. снабжение восстановлено.

Причина отключения: После осмотра ВЛ35кВ – с привлечением а\вышки заменили 3 в\в изолятора.