

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

18.12.11г.

16-50

Без эл. снабжения:
Северный Офиц.пос ,м-рн Лопасня,БАМ.

Причина отключения:

РП 10-4 яч.13 автом откл. МВ. Упало дерево на ВЛ 10 кВ.
Совместно с а/вышкой убрали дерево, произвели обход и осмотр ВЛ,
РП 10-4 яч.13 вкл. повторно МВ.

18-30

эл. снабжение полностью восстановлено.

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

19.12.11г.

14-50

Без эл. снабжения:

Жил.дома по ул.Полиграфистов д.14-22

д/с № 21

Причина отключения: ТП 10-21 РУ-0,4кВ С.Ш. Т-1
сгорели 3 н/в руб-ка.,

17-50

эл. снабжение полностью восстановлено.