

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

18.02.11г.

02-00

Без эл. снабжения:

ЖВО : Котельная № 4 ,17, скважина 18,19,22, ВЗУ №7

Жилые дома ул.Гагарина 104,106,108,112,114,

82,84,86,88,90,92,94,96,98

Дорожная 2а – 18а, д/с №22 «Реал-Инвест»,

Ч/С :Угловая д.2-15, Прудная, Сосновая, Калинина,

Джона Рида, Гарнаева, Болотникова, Венюковская.

02-30

запитали котельную №4, жилые дома Гагарина 104,106,108,112,114

03-35

запитали скважины 18,19,22, ВЗУ №7

Ул.Гагарина 82,84,86,88,90,92,94,96,98

05-05

Электроснабжение восстановлено полностью.

Причина отключения:

ПС 382 (МОЭСК) по показаниям прибор - «земля», вышла из строя

КЛ 6кВ ПС382 – РП155 ф.49

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

15.02.11г.

15-00

Без эл. снабжения:

Котельная №17, «Реал-Инвест», Ч/С : Угловая д.2-15, Прудная, Джона Рида, Гарнаева, Болотникова.

15-35

Электроснабжение восстановлено полностью.

Причина отключения: При разгрузке питающей КЛ 6кВ. ф.20. после аварийного отключения головного фидера № 18 - автоматически отключился по защите МВ РП55.

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

15.02.11г.

04-45

Без эл. снабжения:

ВЗУ -7, КНС №3, частный жил. сектор Бадеево: ул. Колхозная, Полевая,
Бадеевская, пос. Ровки: ул. Дорожная, Ленинская, Крупская, В/ч. 14152 ул.
Комсомольская, ж. дома ул. Комсомольская 1, 2, 5, 6, 8, 12, 17.

05-25

Электроснабжение восстановлено полностью.

**Причина отключения: ПСТ 382 автом. откл. МВ Ф.18
Вышла из строя КЛ 6 кВ: «ПСТ 382-РП 54» Ф.18.**

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

03.0211г.

16-20

Без эл. снабжения:

Пос. Ровки ТП565,553,540,546,547

17-30

Электроснабжение восстановлено полностью.

Причина отключения: Проникновение неизвестных лиц на ТП572.
Был отключен ВН яч.6. фидера пос. Ровки.