

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 6-89-73**

**13.06.11г.**

**14-20**

**Без эл. снабжения:**

Котельная №11, жил.дома:Чехова1,3,5,Набережная 2,3,4,Вокзальная 1,2,3,4,  
Д/с №17,Новослабодская 7(ПСО),кафе «Встреча»,м-н «Атак»,»Дарина».

**Причина отключения:**

**Вышла из строя КЛ 6 кВ «ТП 502-ТП 543».**

**15-05**

**Эл.снабжение восстановлено.**

**Абоненты запитаны с резервных КЛ.**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 6-89-73**

**14.06.11г.**

**16-35**

**Без эл. снабжения:**

Пос. Любучаны ж/д. ул. Парковая, Заводская, Новая, Октябрьская.  
КНС, Больница.

**Причина отключения:**

**ПСТ 187 по защите откл. МВ Ф. «Лопасня-Любучаны».**

**Произвели обход и осмотр ВЛ 35 кВ протяженностью 15 км,  
повреждений не обнаружено.**

**22-15**

**ПСТ 187 вкл. МВ Ф. «Лопасня-Любучаны».**

**Эл. снабжение восстановлено.**

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 6-89-73**

**17.06.11г.**

**19-00**

**Без эл. снабжения:**

Пос. Ровки , котельная № 17  
ж/д. Венюковская, Проезжая, Дж.Рида, Угловая, Дорожная,  
Ленинская, Крупская, Совет. Армии, Садов. проезд  
Орг-ия «Реал-Инвест», школа № 6.

**21-15**

**электроснабжение восстановлено п.Ровки**

**21-20**

**без эл.снабжения ул.Комсомольская ж.д.1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17**

**22-10**

**запитали по резервной КЛ**

**Причина отключения:**

Вышли из строя 2 КЛ-6кВ «РП 55- ТП 552», «ТП 552 – ТП 526»

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 6-89-73**

**20.06.11г.**

**19-30**

**Без эл. снабжения:**

ПС-4 Любучаны : частный сектор : пос. Октябрьский, ул. Заводская 3,5,7;  
11-19; ул. Парковая 4-10, Ч/С ул. Новая.

Крюково : Ч/С : старый посёлок, Новый посёлок, ул. Лесная, Сельская

**22-10**

**Электроснабжение восстановлено в Крюкове**

**00-35**

**Электроснабжение восстановлено в Любучанах**

**Причина отключения:**

Выход из строя оборудования на ПС 187 , принадлежит РЭС

**Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 6-89-73**

**22.06.11г.**

**11-30**

**Без эл. снабжения:**

Пос. Васькино ж./дома № 29,30,31,КНС,Д/отдыха.

**23-45**

**Электроснабжение восстановлено.**

**Причина отключения:**

Сбита опора В.Л. 6 кВ принадлежащая Южным эл. сетям филиал МОЭСК.