

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

06.05.12.г.

12-40

Без эл. снабжения:

Ул.Комсомольская 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

В/Ч 14152,Котельная в/ч,

14-15

Причина отключения:

РП 54 яч2 автом откл.ВВ

Вышла из строя КЛ 6 кВ : «ТП 529—ТП 572».

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».

26.05.12.г.

03-30

Без эл. снабжения:

ВЗУ №3, ЦТП №9, ЦТП №2, ЦТП №10.

Ул. Дружбы д/ж № 1А, 2, 4, 6, 6/1, 8/1, 8/2, 10, 12, 16, 18, 20.

ОВД,

Причина отключения: Вышла из строя КЛ 6 кВ:

ПСТ 187-РП 53 Ф.2К.2.

03-50

Эл. снабжение восстановлено.