

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

01.03.11г.

22-35

Без эл. снабжения:

ЖВО : Котельная № 4

Жилые дома ул.Гагарина 104,106,108,112,114,

23-40

запитали котельную

02.03.11

01-45

Электроснабжение восстановлено полностью.

Причина отключения:

В РП 55 РУ-0,4кВ перекрыло СРВ, замена 7 ПН.

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

09.03.11г.

- 10-20** **Без эл. снабжения:**
ЖВО : ЦТП №5
Жилые дома ул.Московская 100 ;
Частн.жил.сектор:Бадеево-3 ул.Восходная,Светлая,Закатная,Охотная,
Осенняя,Энергетиков,Б.Каменная.
- 11-15** эл.снабжение восстановлено: ЦТП №5,ул.Московская 100
- 11-45** **Электроснабжение восстановлено полностью.**
- Причина отключения:**
Вышла из строя КЛ 10 кВ. ТП 10-45—ТП 10-46

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

09.03.11г.

6-10 **Без эл. снабжения:**
ЖВО : ВЗУ№6
Жилые дома ул.Московская 86-95, Мира1-3, д\с№10,12
Частично ЧС по ул. Почтовая, Полевая, Полянка.

6-30 вкл. частный сектор, ВЗУ№6

6-55 **Электроснабжение восстановлено полностью.**

Причина отключения:
Вышла из строя КЛ 6кВ. РП53 –ТП513

11.03.11г.

13-30 **Без эл. снабжения:** КНС№3, Ч/С: Колхозная 2-48, Полевая,
Бадеевская,
Ольховая, Почтовая.

14-30 **Электроснабжение восстановлено полностью**

Причина отключения: РП54 по защите отключился МВ яч.13.
Проверили отходящие КЛБкВ., неисправность не обнаружена. Включили повторно.

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

11.03.11г.

10-30 **Без эл. снабжения:**
Котельная №12, №11, №14, ЦТП№3, д\с№4, д\с№5 ; Чехова 26-43 ,
Чехова83,85; Ильича 28-37. Ильича19, 20, 25; Чехова 13-27;
Новослабодская 8-14; Чехова47-71

Ч/С: Пушкина, Советская, Почтовая 11-14, Малопочтовая 1-27,
Дорожная, Лепинская, Дорожная, Ленинская

10-55 **Электроснабжение восстановлено :** Ч/С: Пушкина, Советская,
Почтовая 11-14, Малопочтовая 1-27, Дорожная, Ленинская,
Крупская, Гарнаева 30-20,

11-15 **Электроснабжение восстановлено полностью**

Причина отключения:
Вышла из строя КЛ 6 кВ. ПС187-РП51ф.4к.2

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» 2-19-42

22.03.11г.

18-05

Без эл. снабжения: Котельная № 11, ЦТПЗ
Ильича 19/1,20,25/5, Чехова 11/2,13,15,17,19,21,23,25,25/1,27.
Новослободская 10,8/1,8/2,10/1,10/2,14.
Чехова 1,3,5, 37А,39 Набережная 2,4,3. Вокзальная 1,2,3,4.
Ильича 30,32,34,38

19-15

Электроснабжение восстановлено полностью

Причина отключения: Вышла из строя КЛ 6 кВ ПСТ187-РП 52 Ф.15 К.1