

## **Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».**

19.11.11г.

**5-00**            **Без эл. снабжения:**  
Офицерский пос., мкр. Лопасня, БАМ

**10-00**            **эл. снабжение восстановлено.**

**Причина отключения:**

ПСТ 567 деж. Самойлов – выпала «земля» - произвели обход ВЛ 10кВ, протяженностью более 3 км, определили повреждение ВЛ 10кВ (провод лежит на траверзе), произвели работы в светлое время Суток совместно с а/вышкой

**16-10**            **Без эл. снабжения :**  
ЦТП-8, гост.Администрация, Чехова 73, Дружба 25,  
Речной тупик

**17-50**            **эл. снабжение восстановлено.**

**Причина отключения:**

Грубое нарушение «Правил охраны эл.сетей» при проведении земляных работ повреждены 2 КЛ 10кВ ТП 10-28 – 10-36

## **Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».**

**22.11.11г.**

**15-45**

**Без эл. снабжения:**

Офицерский пос., мкр. Лопасня, БАМ, Полиграфистов 23, 25,27  
ч/с ул Центральная, Офицерская, Октябрьская, Серпуховской переулок,  
Дикси, автовокзал, терминал на ул.Зелёная

**Причина отключения:**

Строительная организация за Олимпийским  
порвала воздушную КЛ 10кВ

Проверили исправность изоляции кабельных линий, включили повторно.

**17-00**

Полиграфистов 23, 25,27 ч/с ул Центральная, Офицерская,  
Октябрьская, Серпуховской переулок, Дикси, автовокзал, терминал на ул.Зелёная

**18-00**

**эл. снабжение восстановлено полностью.**

## **Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть».**

**25.11.11г.**

**20-40**

**Без эл. снабжения:**

Ул.Солнышевская – 13 част.домов;

Новосельская- 41 ч.д.;

Магистральная-36 ч.д.;

Трудовая-35 ч.д.

**Причина отключения:**

РП 51 выход из строя силового трансформатора.

**25.11.11 22-00—03-40 26.11.11 работы по замене трансформатора.**

**26.11.11**

**03-50**

**эл. снабжение полностью восстановлено.**