

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

17.11.12г.

00-20

Без эл. снабжения:

КНС-3, ВЗУ-6, вневедомст.охрана, кондитерская ф-ка, АЗС,
част-ный сектор Ольховая, Летняя,Нагорная,Почтовая,
Колхозная, Полевая, М-Почтовая

00-50

запитали КНС-3, ВЗУ-6, АЗС,
част-ный сектор Ольховая, Летняя, Нагорная,
Полевая, частично Почтовая, Колхозная, М-Почтовая

13-40

Электроснабжение восстановлено полностью

Причина отключения:

В РП 54 отключился по защите МВ , повреждена
концевая заделка ф ТП 525

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

21.11.12г.

05-00

Без эл. снабжения:

Скважина №5, в/ч №14152, ул Комсомольская 1, 17а,б

05-50

Электроснабжение восстановлено

Причина отключения:

Повреждена КЛ 6кВ ТП 544-539

Технологические нарушения по ЗАО «Чеховская электросеть» .

21.11.12г.

12-45

Без эл. снабжения:

п.Любучаны ж\д ул.Парковая, Заводская, Октябрьская
Спортивная, Лесная, Зелёная, Дачная
КНС,больница

15-10

Электроснабжение восстановлено

Причина отключения:

На ПСТ 187 по защите откл. МВ ф.»Лопасня-Любучаны»
Произвели обход ВЛ 35 кВ, убрали упавшее дерево.