

## СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ

### Количество аварийных отключений по сетям 6/10 кВ

Год	2009					2010					2011				
	1	2	3	4	за год	1	2	3	4	за год	1	2	3	4	за год
Количество отключений	9	8	5	9	31	5	7	9	8	29	5	10			
<b>ПРИЧИНА</b>															
Повреждение КЛ или ВЛ	2	3	2	4	11	4	2	4	4	14	5	3			
Станционное повреждение	3	1	2	3	9	1	2	2	1	6	0	4			
Срабатывание защиты без повреждений	2	0	0	0	2	0	3	3	2	8	0	2			
Прочие	2	4	1	2	9	0	0	0	1	1	0	1			
<b>ТЕРРИТОРИАЛЬНО</b>															
г. Чехов	7	4	4	6	21	5	5	9	4	23	5	8			
Чеховский р-он	2	4	1	3	10	0	2	0	4	6	0	2			

\* Аварийно-восстановительные работы были выполнены в установленные нормативами сроки.

\* По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителей не вводился.

### Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии

Год	2009					2010					2011				
	1	2	3	4	за год	1	2	3	4	за год	1	2	3	4	за год
Объем недопост. энергии, кВт.ч	41231	14235	15987	46521	117974	44698	36857	10235	134678	226468	82164	112451			
<b>ТЕРРИТОРИАЛЬНО</b>															
г. Чехов	28862	9965	11191	32565	82582	31289	25800	7165	94517	158770	82164	98124			
Чеховский р-он	12369	4271	4796	13956	35392	13409	11057	3071	40161	67698	0	14327			